



SVELVIK MOTORBÅTFORENING
Postboks 77
3061 SVELVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon

Kathrine Helen Sundeng, 33371182

Tilbakemelding - etablering av utsetningsrampe for småbåter - gbnr. 39/357 - Svelvik kommune

Vi viser til søknad om utfylling datert 25.09.2019, samt øvrig informasjon i saken.

Svelvik Motorbåtforening søker om å fylle ut i sjø for etablering av utsetningsrampe. Bakgrunnen for utfyllingen er at det er behov for ny kran for utsetting og opptak av båter. Kranen krever rampe med annen dimensjonering enn den eksisterende rampen.

Tiltaket

Konstruksjonen vil bestå av en 5 meter bred og 30 meter rampe med helning 1:8 som vil strekke seg ut i sjø. I henhold til snitt-tegning vedlagt søknaden vil rampen gå 13 meter ut i sjø fra nåværende bryggekant.

Det søkes om å fylle ut inntil 40 m³ over et areal på 63m² med knust fjell. Rampen skal plasseres nord for og rett ved siden av eksisterende rampe, bestående av betongelementer som er planlagt fjernet med kran. Utfyllingsarbeidet skal utføres med gravemaskin fra land. Det skal benyttes fiberduk i hht. Norsk Standard, NS 3420-I4 som dekker sjøbunnen i hele tiltaksområdet før oppstart av arbeidene.

Det opplyses om at arbeidene er planlagt gjennomført i perioden oktober 2019 – mars 2020

Lovgrunnlag

Utfylling i sjø som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet defineres som forurensning etter forurensningsloven § 6. Dersom disse skadene eller ulempene er «nevneverdige», kreves særskilt tillatelse til tiltaket etter forurensningsloven, jf. §§ 7 og 11. Fylkesmannen har vurdert omsøkt tiltak etter naturmangfoldloven, vannforskriften og forurensningsloven.



Fylkesmannens vurdering

I denne saken er det søkt om etablering av utsetningsrampe som er et engangstiltak. For vurdering av forurensningsgraden i tiltaksområde viser tiltakshaver til miljørapport for sedimentene i kanalen mellom bysiden og Batteriøya, utarbeidet av Sweco Norge AS den 25.01.2019. Rapporten viser at sedimentene med nærhet til tiltaksområdet har konsentrasjoner av TBT tilsvarende tilstandsklasse IV (dårlig), og enkeltparametere av PAH i tilstandsklasse III (moderat). Iht. til veileder M-608 og TA-2229.

Generelt sett er det alltid en viss fare for spredning av forurensning ved denne type tiltak. Utlegging av fiberduk i forkant av utfyllingen anses imidlertid til å betydelig redusere forurensningspotensialet. Fylkesmannen legger dette til grunn, sammenholdt med at det omsøkte tiltaket er begrenset i varighet og omfang. Vi forutsetter at det benyttes knuste steinmasser til utfylling som omsøkt. Etter vår vurdering er det lite sannsynlig at dette medfører slik fare for forurensning at det kreves særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

Det er registret bløtbunn av svært viktig verdi i tiltaksområdet (Naturbase, Miljødirektoratet). Området består av båthavn, og basert på flyfoto anses området som allerede forringet. Etter vår vurdering er kunnskapsgrunnlaget oppfylt, og vi anser det som lite sannsynlig at tiltaket vil føre til langsiktige negative effekter på naturmiljøet i området.

Tiltaket er lokalisert i Drammensfjorden-ytte som er karakterisert som en beskyttet fjord «moderat» økologisk tilstand, og «dårlig» kjemisk tilstand (Vann-Nett). Fylkesmannen anser det omsøkte tiltaket som lite og kortvarig, og vi vurderer det som lite sannsynlig at arbeidene vil forringe vannforekomsten eller medføre at områdets miljømål ikke nås.

Vi minner om at tiltakshaver er ansvarlig for å hindre at forurensning inntreffer, iht. forurensningsloven jf. § 7. Vi vil også gjøre oppmerksom på Miljødirektoratets faktaark M-1085/2018 (vedlagt) om plast i utfyllingsmasser, dersom bruk av sprengstein som utfyllingsmasser er aktuelt.

Konklusjon

Basert på opplysninger i saken vurderer Fylkesmannen tiltaket til å være av et omfang som ikke utgjør risiko for nevneverdig forurensningsmessige skade eller ulempe. Etablering av utsetningsrampe kan derfor finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Denne vurderingen forutsetter at tiltakene gjennomføres som beskrevet. Ved vesentlig avvik fra de skisserte tiltakene, eller ved endring av metoder, skal Fylkesmannen kontaktes for ny vurdering.

Med hilsen

Ingvar Oland
fagsjef

Kathrine Helen Sundeng
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Faktaark
M1085/2018

Kopi til:



Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK