

Hvaler Rørleggerbedrift AS

Fastlandsveien 16

1684 Vesterøy

Hvaler 17.07.2018

Utbyggere av vann og avløp i Bergliveien

Og Utsikten i Nesodden kommune, v/Gry Brusevold Andersen

Viser til forespørsel om uttalelse, og etterfølgende befaring i juni 2018.

Etter befaring i området i juni 2018 vil jeg anbefale utbygger å bygge en selvfallsledning fra Svartskogveien og til bunn av Utsikten med felles avløpspumpestasjon i bunn av Utsikten. iht. vedlagte prinsippskisse. Va-ledningene i Utsikten bør legges frostfritt uten varmekabel. Det bør påregnes en del sprenging i veien. Både for å oppnå tilstrekkelig bredde og tilfredsstillende helling for utrykningskjøretøy, men også for å kunne legge ledningene frostfritt og å håndtere overvannet i området. Ledningene kan bygges i kommunal eller privat standard. Stikkledningene nord og syd for Utsikten bør legges med mest mulig selvføll, men må også bestå av noe trykkavløp. Gjerne grunne grøfter med Isotermrør el. tilsvarende.

Va-ledningene i Bergliveien bør også legges frostfritt uten varmekabel. Det bør påregnes en del sprenging i veien for å kunne legge ledningene frostfritt og å håndtere overvannet i området. Ledningene kan også her bygges i kommunal eller privat standard. Stikkledningene i Bergliveien kan utelukkende bestå av selvfallsledninger frem til avløpspumpestasjon i bunn av Bergliveien.

Mvh. Rune Svenes

Daglig leder/avd. leder Va

Hvaler Rørleggerbedrift AS